Ber. AM Pille merkt an, dass der Einbau der Lüftungsanlagen teilweise nicht gut gelaufen ist. Zum Teil fehlen noch Isolierungen oder die Anlagen wurden noch nicht angeschlossen u. ä. Außerdem hätte sie gehört, dass die Anlagen einen 24/7-Betrieb haben.

StD Müller informiert darüber, dass diese Maßnahme durch das Bauamt begleitet wird und alle Lüftungsanlagen bis 10/2022 installiert und angeschlossen sein sollen. Sie wird im Bauamt nachfragen und eine entsprechende Information den Schulleitungen zuleiten.