

TA Schweppe erläutert den Bericht zur Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus und stellt dabei insbesondere auf den Einsatz der Brennwerttechnik oder einer Hackschnitzelheizung ab, da bei Einsatz von Brennstoffzellen noch keine Serienreife gegeben ist.

BOAR Kaminski schlägt vor, aus Kostengründen die Brennwerttechnik einzusetzen. Auf Nachfrage erklärt TA Schweppe, dass bei der Hackschnitzelheizung eine Amortisationszeit von ca. 12 Jahren und bei dem Einsatz einer Brennwerttechnik von ca. 8 bis 9 Jahren zu erwarten ist. Die Ausschussmitglieder sprechen sich für den Einbau einer Heizungsanlage mit Brennwerttechnik aus. Haushaltsmittel sind für das laufende Haushaltsjahr eingeplant.